

Deklaracja zgodności z dyrektywami UE

zgodnie z Załącznikiem III rozporządzenia (UE) nr 305/2011



Nr dokumentu: 10000021076

Produkty	SCF12-50JFN	
Identyfikacja	Nazwa produktu / nr partii na powłoce kabla / oznaczenie CE	
Zastosowanie	Kable w stacjonarnych instalacjach w budynkach podlegają rozporządzeniu UE w sprawie wyrobów budowlanych w kontekście wymagań przeciwpożarowych	
Nazwa, zarejestrowana nazwa towarowa	Kable CELLFLEX®	
Adres kontaktowy	Radio Frequency Systems GmbH Kabelkamp 20 30179 Hannover Niemcy	
System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP)	System 1+ Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, uwzględnione w Załączniku ZA do normy 50575:2014+A1:2016 w ramach systemu 1+ w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie, są stosowane i zapewniono środki nadzoru producenta w zakładzie produkcyjnym zapewniające stałe właściwości użytkowe wyrobu budowlanego.	
Jednostka notyfikowana	L.S. Fire Testing Institute S.r.l., jednostka notyfikowana 2479	
Deklarowane właściwości użytkowe	Właściwości użytkowe	Norma testu
Ognioodporność	Klasyfikacja CPR B2ca s1a d0 a1	EN50575:2014+A1:2016
Substancje niebezpieczne	brak	

Niniejszym potwierdzamy, że powyższe produkty spełniają wymagania wymienionych norm/specyfikacji.

We hereby confirm that the products conform to the requirements of the standards / specifications listed.
Wir bestätigen hiermit, dass die Produkte den Anforderungen der Normen / Spezifikationen entsprechen.

15.11.2021
Gerhard Wunder, Head of Quality BU Cables